

Mateřská škola Jeseniova 2593/98, Praha 3 – Žižkov

Závěr z prohlídky trhlin dne 27. 8. 2020

Prohlídka se uskutečnila po výzvě vedení školy. Přibližně ve 12,30 hod se ozvala rána a objevily se nové trhliny v místnosti č. 2.06 Kachničky ve stropě a na styku příčky u vstupních dveří a střední nosné zdi. Trhliny jsou na rozhraní podsklepené části a východní nepodsklepené části. Podle měření se zvětšily i trhliny ve 3.np v místnosti č. 3.06 Žabičky. Příčinou trhlin i rány je pohyb v základech.

V západní části bylo u měřících bodů zjištěno nepatrné rozevření trhlin (Rybičky, Berušky).

Na základě zjištěných skutečností je zakázán vstup dětí do třídy Kachničky a Žabičky – 2.NP, 3. NP, východní křídlo.

Další kontrola trhlin proběhne koncem září.

Ing. Hana Zástěrová

Přemyslská 83

182 00 Praha 8

Tel. 721 803 264

